



## ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH

OPRACOWAŁ: M. KASPRZAK

ZESTAWIŁ: M. KASPRZAK

**TEMAT: NOSKÓW, gm. Jaraczewo, pow. jarociński – działka nr 166 – Budowa Sali sportowej**

**NR ARCH. G-0218**

POBÓR PRÓBKİ			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE						KONSYSTENCJA					INNE
Nr otworu	Głębokość pobrania w m p.p.t.	Rodzaj próbki (NNS, NW, NU)	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba waleczkowań	Stan gruntu	Zawartość CaCO <sub>3</sub>	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe przy wyżarzaniu %	Wilgotność naturalna W <sub>n</sub> %	Gęstość objętościowa ρ (t m <sup>-3</sup> )	Wytrzymałość na ścinanie (kPa)	Wytrzymałość na ściskanie (kPa)	Wilgotność W <sub>n</sub> %	Granice		Wskaźnik plastyczności I <sub>p</sub>	Stopień plastyczności I <sub>L</sub>	Nr warstwy geotechnicznej
								Żwirowa	Piaskowa	Pyłowa	łłowa								Płynności w <sub>L</sub>	Plastyczności w <sub>P</sub>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	32
1	1,1	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	0/0	pzw	I							10,1									I <sub>D</sub>
1	2,0	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	1/1	tpl	I							12,3									I <sub>C</sub>
1	3,6	NW	Gp+Ż ciemno-szara	w	∅/0	pzw	III							9,7									I <sub>D</sub>
2	0,6	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	1/1	tpl	I							11,9									I <sub>C</sub>
2	2,5	NW	Gp//Pd brązowa	w	0/0	pzw	III							10,0									I <sub>D</sub>
2	3,5	NW	Gp+Ż ciemno-szara	w	0/∅	pzw	III							9,6									I <sub>D</sub>
3	1,4	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	2/1/2	tpl	I							13,9									I <sub>B</sub>
3	2,5	NW	Gp//Pd c.-szarobrzązowa	w	0/0	pzw	III							10,2									I <sub>D</sub>
3	3,5	NW	Gp+Ż ciemno-szara	w	0/0	pzw	III							9,8									I <sub>D</sub>
4	1,8	NW	Gp//Pd szarobrzązowa	w	2/1/2	tpl	I							13,7									I <sub>B</sub>
4	3,4	NW	Gp+Ż ciemno-szara	w	0/∅	pzw	III							9,5									I <sub>D</sub>