

Jaraczewo, dnia 24 stycznia 2012 roku

Do wszystkich Wykonawców nr post.: P-zp.271.1.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I

W dniu 24 stycznia 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wymienionego postępowania.

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytania odpowiedzi.

Pytania:

1. W związku z brakiem pozycji dotyczących ścieku przykrawężnikowego w kosztorysie prosimy o decyzje dotyczące dopisania pozycji do kosztorysu.
2. Czy Inwestor wyraża zgodę na zamianę kostki Holland na podwójne "T"- Behaton ze względu na lepszą wytrzymałość i tzw. zazębienie kostki?
3. Brak w kosztorysie pozycji dotyczących krawężników na wysepkę (trapezowy-czerwony).
4. Jakie tablice znaków drogowych należy zastosować na opracowywanym odcinku ulicy? (jakie symbole znaków)

Odpowiedzi:

1. Z uwagi na to, że ściek przykrawężnikowy jak i nawierzchnia jezdni wraz z podbudową projektowane są z tych samych materiałów i technologicznie mogą być wykonywane jednocześnie, w przedmiarze robót nie przewidziano odrębnej pozycji dotyczącej ułożenia ścieku przykrawężnikowego. Nakłady związane z wykonaniem ścieku zawarto w dziale „Nawierzchnie” poz. nr 30 Kosztorysu ofertowego.
2. Nawierzchnia jezdni winna być wykonana zgodnie z projektem tzn. z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej koloru szarego grubości 8cm „Holland”.

3. Wykonanie wysepki nie jest przedmiotem zamówienia.
4. W dziale „Organizacja ruchu drogowego” poz. 49 należy uwzględnić znaki zaliczane do grupy znaków średnich, odblaskowe 2-go typu.:

- A-11a 2szt
- B-33 (20km/godz) 2szt
- D-6 4szt
- T-1 (20m) 2szt
- T-27 4szt

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z up. WÓJTA

Stanisław ANDZIEJCZAK

.....Zastępca Wójta.....

(podpis kierownika Zamawiającego)