

Jaraczewo, dnia 24 stycznia 2012 roku

Do wszystkich Wykonawców nr post.: P-zp.271.1.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.1.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę ulicy Ogrodowej i Topolowej w Jaraczewie- etap I

W dniu 24 stycznia 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wymienionego postępowania.

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytania odpowiedzi.

1. W SST, kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót w pozycjach 40 i 41 wskazane jest odpowiednio wykonanie studni ściekowych i rewizyjnych jako studnie PCV. W SIWZ wpisane jest wykonanie studni ściekowych i rewizyjnych betonowych. Proszę o wyjaśnienie który zapis jest prawidłowy.
2. W SST, kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót w pozycji 39 wskazane jest wykonanie rurociągu o średnicy 300 mm jako rurociąg z rur PP. W SIWZ w pkt 2 wpisane jest wykonanie rurociągu z rur PCV o odpowiednich parametrach. Proszę o wyjaśnienie który zapis jest prawidłowy.
3. Proszę o wyjaśnienie zapisu pkt 7.2. ust. 1 dotyczący posiadanego doświadczenia. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca przedstawi referencję np. Dwie referencje, których łączna wartość wykonanych robót stanowi minimum 600 tys zł brutto, gdzie jedna z tych referencji będzie obejmować wykonanie oświetlenia a druga pozostałe elementy – nawierzchnię z kostki brukowej i odwodnienie.
4. W związku z podzieleniem zamówienia na etapy-etap I, proszę o wskazanie

który zakres robót drogowych, odwodnieniowych i oświetlenia obejmuje postępowanie przetargowe. Proszę określić ten zakres poprzez wskazanie numerów przekrojów poprzecznych drogi, numerów studni kanalizacyjnych i słupów oświetleniowych na planach sytuacyjnych.

Odpowiedzi:

1. Zapis określający wykonanie studni rewizyjnych i ściekowych z prefabrykowanych elementów betonowych jest zapisem prawidłowym.
2. Zapis określający wykonanie rurociągu z rur PVC o określonych parametrach jest zapisem prawidłowym.
3. Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie nawierzchni z kostki brukowej, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego o łącznej wartości min. 600 tys zł brutto.
4. Zakres robót w etapie I obejmuje:
 - nawierzchnia km 0+007,50-0+281,26 (KŁK W4)
 - chodnik km 0+007,50-0+690 (lewa strona)
 - kanalizacja deszczowa -studnie rewizyjne nr 1 do 7 wraz z odprowadzeniem poza pas drogowy 7+62mb
 - oświetlenie w zakresie obwodu I

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

Z up. WÓJTA
Stanisław ANDRZEJCZAK
Zastępca Wójta.....
(podpis kierownika Zamawiającego)