



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 3 sierpnia 2012 roku

P-zp.271.14.2012

Do wszystkich Wykonawców postępowania Nr P-zp.271.14.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.14.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi w miejscowości Panienka (do cmentarza)

W dniu 1 sierpnia 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wymienionego postępowania.

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytania odpowiedzi.

Pytanie 1:

W poz. 10 kosztorysu jest wykonanie nawierzchni z płyt żelbetonowych pełnych (płyty o pow. ponad 3 m²- budowa). Czy nawierzchnię tą należy wykonać z nowych płyt żelbetonowych, czy też z płyt które należy rozebrać zgodnie z poz. 1 kosztorysu?

Pytanie 2:

Prosimy o załączenie SST dotyczących zaprojektowania mieszanek mineralno- bitumicznych.

Odpowiedź pyt. Nr 1:

Nawierzchnię należy wykonać z płyt uzyskanych z rozbiórki.

Odpowiedź pyt. Nr 2:

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych dla warstwy ścieralnej należy wykonać zgodnie z SST D-05.03.5b Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa ścieralna a dla warstwy wiążącej zgodnie z SST D-05.03.5a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa wiążąca.

WÓJT
.....
mg. Dariusz Górecki
(podpis kierownika Zamawiającego)