



LEGENDA:

- 1.Kocioł gazowy Prestige 75 ACV

2.Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 3/4"

3.Naczynie wzbiorcze Reflex N50

4.Złęczce samoodcinające Reflex SU R1"

5.Sterownik kotła

6.Pompa UPE 25–60, ze śrubunkami 230V

7.Pompa UPE 32–60, ze śrubunkami 230V

8.Pompa UPS 32–60, ze śrubunkami 230V

9.Zawór trójdrogowy z siłownikiem DN32

10.Rozdzielacz dla 3 obwodów DN100

11.Zawór zwrotny gwintowy 1 1/2"

12.Wymiennik Smart 320 ACV

13.Filtrroodmulnik FOM DN50

14.Filtr siatkowy gwintowany 1 1/2"

15.Filtr siatkowy gwintowany 1 1/2"

16.Zawór kulowy, gwintowy 1 1/2" ze złączką do węża

17.Zawór kulowy gwintowany 1 1/2"

18.Zawór kulowy gwintowany 1 1/4"

19.Zawór kulowy gwintowany 2"

20.Zmiękcacz wody kotłowej

21.Pompa cyrkulacyjna UP15–14 230V 65W

22.Zawór zwrotny gwintowany 1 1/2"

23.Filtr siatkowy gwintowany 1 1/2"

24.Zawór kulowy, gwintowy 1 1/2"

25.Naczynie przeponowe Refix DD12

26.Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 3/4"
- Odpowietznik półautomatyczny

TM. Termomanometr z króćcem 1/2", średnica tarczy Ø 100, zakres 0–6 bar

M. Manometr z króćcem 1/2", średnica tarczy Ø 100, zakres 0–6 bar

ARCHIDOM P. Frankiewicz, 63–700 Krotoszyn ul. Rynek 1/7		data kwiecień 2011
Świełta w m.Rusko		
Rusko, gm. Jaraczewo, dz. nr 207, 209		
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI		
projektant	mgr inż. Krzysztof Hobbiera uprawniono budowlano do projektowania bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej Nr ewid. LUK6/0014/PODS/05	
opracował	mgr inż. Marcin Woźniak uprawniono budowlano do projektowania w specjalności: instalacyjnej Upr. Nr WKP/0303/2005/08	S8