



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 15 czerwca 2020 roku

P-zp.271.01.05.2020

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.05.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania
pn.: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie
(Ogłoszenie nr 547346-N-2020 z dnia 2020-06-04.)*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 15.06.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie nr 1. Zwracam się do zamawiającego o jednoznaczną odpowiedź w zakresie branży sanitarnej. Instalacja sprężonego powietrza, w przedmiarze widnieje pozycja DOSTAWA I MONTAŻ SPRĘŻARKI POWIETRZNEJ, natomiast w Projekcie budowlanym PKT 4.5 Instalacja sprężonego powietrza "Źródłem sprężonego powietrza będzie projektowana sprężarka (poza zakresem opracowania)."

Proszę zatem o jednoznaczną odpowiedź czy należy uwzględnić urządzenie czy też nie. Jeśli tak proszę o podanie parametrów pracy oraz wszelkie inne wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy uwzględnić urządzenie w kosztorysie ofertowym. Urządzenie powinno spełniać następujące parametry:

Wydajność (l/min)	Min 450
Wydajność na wyjściu (l/min)	Min 270
Pojemność zbiornika (l)	200
Ciśnienie robocze (bar)	Min 12

K.B.

