



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 4 listopada 2020 roku

P-zp.271.01.23.2020

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.23.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:
„Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku” w
formule „zaprojektuj i wybuduj”.
(Ogłoszenie nr 603878-N-2020 z dnia 2020-10-29r.)*

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 03.11.2020 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie 1

Czy zamawiający do spoinowania nawierzchni kamiennych dopuszcza zastosowanie epoksydowo-mineralnej spoiny o wysokich parametrach wytrzymałościowych tj. wytrzymałość na zginanie po 28 dniach $\geq 8,0$ MPa; Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach $\geq 30,0$ MPa; skurcz po 28 dniach $\leq 0,8$ ‰ tj. 0,8mm/m [a dokładnie 0,459 ‰ tj. 0,459 mm/m]; Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności $\geq F200$, jako materiału zamiennego dla zasypiania mączką bazaltową?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu możemy zapewnić, iż zastosowanie spoin epoksydowych gwarantuje większą, niż tradycyjny zasyp mączką bazaltową, trwałość i wytrzymałość zaspoinowanych w ten sposób nawierzchni kamiennych a także umożliwia czyszczenie mechaniczne powierzchni, dzięki czemu eliminuje późniejsze koszty utrzymania. Ponadto zaprawa epoksydowa nie wypłukuje się, nie porasta roślinnością, znacząco podnosi estetykę nawierzchni i nie wymaga pielęgnacji tuż po spoinowaniu. Należy również podkreślić, że epoksydowo-mineralna spoina jest w pełni przepuszczalna dla wody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań, materiałów równoważnych do tych określonych w PFU lub lepszych. Zamawiający dopuści zastosowanie materiału wskazanego w powyższym pytaniu.

KIEROWNIK
Referatu programów unijnych,
zamówień publicznych i współpracy

Katarzyna Krawiec.....

(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona)

K.B.