



www.jaraczewo.pl
e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. +48 62 747 41 02
+48 62 740 80 02
tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 30 maja 2012 roku

Do wszystkich Wykonawców nr post.: P-zp.271.6.2012

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-zp.271.6.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę dróg gminnych – nawierzchnie bitumiczne w miejscowościach: Cerekwica Nowa, Parzęczew, Panienka Mec, Panienka

W dniu 29 maja 2012 roku do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wymienionego postępowania.

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytania odpowiedzi.

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie w jakim terminie licząc od daty podpisania umowy nastąpi przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

Odpowiedź:

Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Pytanie 2:

Zgodnie z załącznikiem nr 7- projekt umowy przedmiot umowy obejmuje: utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm w miejscowości Cerekwica Stara- 600 m² oraz utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym gr. 5 cm na drodze gminnej Panienka Mec- 800 m² . Na podstawie zapisów z kosztorysu ofertowego można wnioskować, że należy wycenić utwardzenie poboczy warstwą tłucznia gr. 2,5 cm (kosztorys ofertowy poz. 4 i 8 – warstwa gr. 5 cm oraz krotność 0,5). Prosimy o jednoznaczne określenie grubości warstwy utwardzenia poboczy tłuczniem kamiennym.

Odpowiedź:

Grubość utwardzenia poboczy tłuczniem kamiennym wynosi 5cm.

W przypadku drogi w m. Cerekwica jest to powierzchnia 600m^2 (poz 4 przedmiaru robót - $600\text{m} \times 0,5\text{m} \times 2$), dla drogi Panienka-Mec jest to powierzchnia 800m^2 (poz.8 przedmiaru robót - $800\text{m} \times 0,5\text{m} \times 2$). Zgodnie z załączonym przekrojami poprzecznymi szerokość utwardzenia wynosi 0,50m.

Krotność 0,5 dotyczy kalkulacji przedmiotowych pozycji na podstawie KNR2-31 0204-03 "nawierzchnia z tłucznia kamiennego-warstwa dolna z tłucznia-grub. po zagęszczeniu 10cm.

Pytanie 3:

Dotyczy pozycji nr 11 kosztorysu ofertowego oraz projektu umowy w zakresie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Parzęczew. Według zapisów w kosztorysie ofertowym w miejscowości Parzęczew należy wykonać warstwę ścieralną z MMA gr. 6 cm, natomiast wg projektu umowy gr. warstwy powinna wynosić 5 cm. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna z MMA wynosi 6 cm.

Z up. WÓJTA
Stanisław ANTONI PRZEJCHAK
Zastępca Wójta

(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)