



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 25 lipca 2012 roku

P-zp.271.13.2012

**Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr P-zp.271.13.2012 dla zadania pn.:
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo- Przedszkole
w Jaraczewie”**

W dniu 25 lipca 2012 roku do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące wymienionego postępowania.

Wójt Gminy Jaraczewo, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), udziela na zadane pytanie odpowiedzi:

PYTANIE:

Zwracamy się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych danych dotyczących kolektorów słonecznych (m.in. jaka jest powierzchnia kolektorów- poz. 1.26 w kosztorysie ofertowym).

ODPOWIEDŹ:

Instalacja kolektorów słonecznych płaskich CosmoSUN Komfort 2,51 lub rozwiązanie równoważne.

Kolektory słoneczne wykorzystywane będą do podgrzewu c.w.u. Powierzchnia instalacji solarnej wynosić będzie z 2x2,51 m². Montaż na dachu za pomocą stelaży stalowych pod kątem 45°, mocowanych do podłoża za pomocą płyt betonowych ułożonych na matach ochronnych. Mocowanie do stelaża za pomocą zaczepów mocujących. Kolektory słoneczne podłączyć do instalacji za pomocą fabrycznie zamontowanych złączy na pierścienie zaciskowe Ø15 mm. Instalacje rurowe na dachu budynku wykonać z rur preizolowanych w zakresie średnic DN20 lub z rur miedzianych z izolacją termiczną odporną na temp. 150°C oraz działanie promieni UV. Instalacje wewnątrz budynku wykonać z rur stalowych przewodowych lub miedzianych, rury zaizolować termicznie np, izolacją Termaflex PUR o grubości 20 mm. Rury biegnące w budynku z dachu do kotłowni prowadzić w szachcie kominowym. W kotłowni zainstalować zasobnik c.w.u. typu WBO 300 S2 CosmoSUN. W

K.P.

celu zabezpieczenia układu solarnego przed wzrostem ciśnienia zaprojektowano zawór bezpieczeństwa ½" oraz naczynie wzbiornicze przeponowe typu Solar 18. Całym obiegiem solarnym sterować będzie stacja solarna typu Flow-Box RS25/4 wraz z regulatorem obiegu PS5511S. Instalację solarną należy napęlnić płynem glikolowym.

Z up. WÓJTA

Stanisław ALONZJEJCZAK
.....Zastępca Wójta

(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)