



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 4.06.2019 roku

P-zp.271.01.06.2019

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.06.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Przebudowa dróg – nawierzchnie bitumiczne:

- Przebudowa ulicy Polnej w Górze***
- Przebudowa drogi Bielejewo – Szyplów***
- Przebudowa drogi w m. Suchorzewko***
- Przebudowa drogi w m. Cerekwica Stara***

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 3.06.2019 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi, jednocześnie modyfikując SIWZ w niezbędnym, a dotyczącym ich, zakresie. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie nr 1. W załączonej dokumentacji technicznej nie została określona kategoria obciążenia ruchem KR przedmiotowej inwestycji. Parametr KR jest niezbędny przy doborze mieszanek mineralno-asfaltowych oraz grubości ewentualnego wzmacniania konstrukcji. Prosimy o podanie parametru KR przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź: Należy przyjąć kategorię ruchu KR1.

Pytanie nr 2. W załączonej dokumentacji zostały określone wymagania dla warstwy podbudowy oraz warstwy nawierzchni. Prosimy o dołączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących ww. warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w dz. 2 określają rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej, tj. AC11S50/70. Zamawiający nie zamierza dołączać szczegółowych specyfikacji technicznych dotyczących ww. warstw konstrukcyjnych.

Z up. BURMISTRZA

Stanisław Andrzejczak
Zastępca Burmistrza

(Kierownik Zamawiającego)