



www.jaraczewo.pl

e-mail: ug@jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

tel. +48 62 747 41 02

+48 62 740 80 02

tel./fax +48 62 747 31 02

Jaraczewo, dnia 27 maja 2020 roku

P-zp.271.01.04.2020

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania Nr P-zp.271.01.04.2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie

(Ogłoszenie nr 540254-N-2020 z dnia 2020-05-15r.)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) zwanej dalej ustawą, informuję, że dnia 25.05.2020 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W związku z powyższym przytaczamy ich treść, udzielając stosownych odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Treść zapytania:

Pytanie nr 1. W opisie sanitarnym mamy:

W pomieszczeniu garażowych zaprojektowano szynowy odsysacz spalin Odsysacz wyposażony jest w: belkę jezdnią z przewodem elastycznym, wózek jezdny z elastycznym przewodem ssącym, pionowy odcinek wyposażony w uchwyt oraz wentylator dachowy. Na końcu przewodu elastycznego zamocowana jest odpowiednio ukształtowana ssawka fajkowa. Zworę na ścianie karoserii umieszcza się w takim miejscu, aby ssawka znajdowała się naprzeciw wylotu rury wydechowej z niewielkim dystansem. Dystans ten powinien zapewnić bezpieczne podłączenie ssawki.

Zwracamy uwagę iż odsysacz szynowy posiada szynę (lub inaczej kanał samouszczelniający) a nie belkę jezdnią – to kolejna kategoria odsysaczy.

Na rysunku natomiast przywołany jest odsysacz szynowy KOS-AL./OBP (aluminiowy nie stalowy), który posiada odsysacz z balanserem i ssawką (nie fajkową) mocowaną na zacisk bezpośrednio do rury wydechowej (nie na zworę i elektromagnes)

Prosimy o określenie jaki rodzaj ma zostać zastosowany.

Prosimy również o doprecyzowanie jakie ma być zastosowane sterowanie – ręczne czy automatyczne na drodze radiowej (zsynchronizowane z pracą silników samochodów)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zastosować szynowy odsysacz spalin KOS-AL./OBP lub równoważny, sterowany ręcznie.

K.B.

Pytanie nr 2 W przedmiarze robót poz. 1 dz.2.3 występuje syrena alarmowa DSE-2400S wraz z masztem i odciągami. Syrena alarmowa elektroniczna wraz z masztem i odciągami. Syrena alarmowa elektroniczna, 8 głośników szczelinowych o mocy 150W każdy, blok sterujący (obudowa, moduł sterowania, generator sygnałów, moduł wzmacniaczy, moduł zasilacza, akumulatory)), dostosowanie syreny do pracy w systemie łączności bezprzewodowej, IP i cyfrowej.

Podany opis czy właściwiej, podana moc jest niespójna z danym modelem. Prosimy o sprecyzowanie, który model ma zostać zastosowany (wraz z właściwymi parametrami) oraz uszczegółowienie systemu łączności bezprzewodowej, IP i cyfrowej z podaniem dokładnych parametrów, rodzaju systemu i urządzeń łączności.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wycenić syrenę DSE2400S (16 głośników) lub równoważną. Do syreny należy dostarczyć, uruchomić i oprogramować moduł zdalnego sterowania DIGITEX DSP - 52L wyposażony w moduł powiadamiania GSM bądź równoważny i kompatybilny z system DIGITEX, który jest zainstalowany w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie.

Stację obiektową DSP - 52 L należy doprogramować do istniejącego systemu DIGITEX zainstalowanego w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie oraz do systemu DIGITEX zainstalowanego w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie. Stację DSP - 52 L należy oprogramować zgodnie z wytycznymi inwestora (tj.: numery telefonów alarmowych i sposób alarmowania).

Z up. BURMISTRZA

Olga Kaczmarek
Sekretarz Gminy

.....
(Kierownik Zamawiającego)